MÉTROPOLE EUROPÉENNE LILLE - ILÉO

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MARQUETTE-LEZ-LILLE
11 place du Général de Gaulle

59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE

Lille, le 19 août 2024

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom		
Prélèvement		**00323012**		**Prélevé le :**	jeudi 18 juillet 2024 à 09h21
Unité de gestion		0093	MÉTROPOLE EUROPÉENNE LILLE - ILÉO	**par :**	LEB
Installation	UDI	004195	LAMBERSART	**Type visite :**	D1
Point de surveillance	S	0000005060	LOMMELET	**Commune :**	MARQUETTE-LEZ-LILLE
Localisation exacte	CLINIQUE PSYCHIATRIQUE RUE DU QUESNOY EVIER CUISINE ACCI				

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIOUES ORGANOLEPTIOUES					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	17,2 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIOUE					
pH	7,6 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	940 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,19 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,22 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Type de l'analyse : D1_1 Code SISE de l'analyse : 00323012 Référence laboratoire : LSE2407-39009

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,31 NFU				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00323012)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général de l'ARS et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires,

Géraldine JACOB

MÉTROPOLE EUROPÉENNE LILLE - ILÉO

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE MARQUETTE-LEZ-LILLE
11 place du Général de Gaulle

59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE

Lille, le 19 août 2024

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00323054**	
Unité de gestion		0093	MÉTROPOLE EUROPÉENNE LILLE - ILÉO
Installation	UDI	004195	LAMBERSART
Point de surveillance	S	0000005059	CENTRE
Localisation exacte	SERVICES TECHNIQUES RUE LALAU ÉVIER SANITAIRE ACCUEIL		

Prélevé le : jeudi 11 juillet 2024 à 08h29
par : LEB
Type visite : D2
Commune : MARQUETTE-LEZ-LILLE

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Type de l'analyse : D2 Code SISE de l'analyse : 00323054 Référence laboratoire : LSE2407-39008

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	0,017	µg/L		0,50		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
Acrylamide	<0,10	µg/L		0,10		
Epichlorohydrine	<0,05	µg/L		0,10		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,50	unité pH			6,50	9,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	14	µg/L				200,00
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Benzo(a)pyrène *	<0,0001	µg/L		0,01		
Benzo(b)fluoranthène	<0,0005	µg/L		0,10		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,00050	µg/L		0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,0005	µg/L		0,10		
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<0,0005	µg/L		0,10		
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,0005	µg/L		0,10		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Antimoine	<1	µg/L		10,00		
Cadmium	<1	µg/L		5,00		
Chrome total	<5	µg/L		50,00		
Cuivre	0,057	mg/L		2,00		1,00
Nickel	6	µg/L		20,00		
Plomb	<2	µg/L		10,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Nitrates (en NO3)	25	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,02	mg/L		0,50		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromoforme	7,40	µg/L		100,00		
Chlorodibromométhane	8,40	µg/L		100,00		
Chloroforme	2,3	µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	4,20	µg/L		100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	22,30	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00323054)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général de l'ARS et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires,

Géraldine JACOB